

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: mars.pro-solution.ru | эл. почта: msn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Комплект для поверки ТТ от 6 до 30 кА



Разработана альтернативная "Экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов тока на местах их эксплуатации" и зарегистрирована под номером МИ 3123-2008.

Основные этапы работ, регламентированных МИ 3123-2008:

№	Работы	Оборудование
1	Определение токовой и угловой погрешностей поверяемого ИТТ при одном значении тока 20% по методике ГОСТ 8.217	Трансформаторы тока ТТИП с источником ИТ5000 Прибор сравнения "Энергомонитор 3.3 Т1-С"
2	Определение погрешностей ИТТ по ВАХ вторичной обмотке поверяемого ИТТ во всей рабочей области токов при К от 0,01 до 1,2	Преобразователь параметров вольтамперных характеристик измерительных трансформаторов тока "ПП ВАХ"
3	Введение поправки на аддитивную систематическую ошибку в результат расчета токовой и угловой погрешностей по ВАХ	Специализированное программное обеспечение на ПЭВМ для автоматизированного расчета погрешности "Дельта"